

Zehnder Ausgänge/Ansteuerungen

Ausgang/Stufe 1	00	Aus	Normal
Stufe 2	00	Aus	Einzel
Stufe 3	00	Aus	
Stufe 4	00	Aus	
Ausgang Analog	DEV 51.1.GROU..	0%	
Ausgang Kühlen	00	Aus	
Ausgang Entfeuchten	00	Aus	Direkt

Leistung virtuelle Summe 0.000000

Zehnder

Aus

Zehnder

Verbindung Ok

Störung Nein

Gerät Erkannt

Lüfter Stufe 2

Filterrestlaufzeit 25 Tage

Filter verschmutzt Ja

STATION
DEVICE

51:

DEVICE

1:ComfoConnect Pro

LOAD

↑

↓

ELEMENT

SET Stufe Analog

SET Temperatur Profil

SET Temperatur Profil ..

SET Temperatur Sollwert

SET Auto Modus

SET Fehler Reset

Quality

Timestap

NC
C
Esc
Ok

Mbslave4.mbs

ID = 1: F = 04

	Name	0
0	Verbindungsstatus	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		

Mbslave2.mbs

ID = 1: F = 02

	Name	
0	Störung	
1		
2		
3	Filter verschmutzt	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		

Mbslave3.mbs

ID = 1: F = 03

	Name	00000
0	Lüfterstufe	2
1		0
2		0
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
11		0
12		0
13		0
14		0
15		0

Mbslave1.mbs

ID = 1: F = 01

	Name	00000
0	Fehler reset	1
1		0
2		0
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
11		0
12		0
13		0
14		0
15		0